

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

АО "ТЕПЛОСЕТЬ"

С.П.Пивоваров

2019г.



## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

### Котельная №13

$T_{нв} \text{ } ^\circ\text{C}$	в подающей линии т/с Т1 оС	в обратной линии т/с Т2 оС	в подающей линии т/с Р1 Кгс/см2	в обратной линии т/с Р2 Кгс/см2
-28	105,0	54,5	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-27	105,0	55,0	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-26	105,0	55,4	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-25	105,0	55,9	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-24	105,0	56,4	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-23	105,0	56,9	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-22	105,0	57,3	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-21	105,0	57,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-20	105,0	58,3	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-19	105,0	58,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-18	105,0	59,2	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-17	105,0	59,7	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-16	103,8	59,4	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-15	101,5	58,5	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-14	99,3	57,6	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-13	97,0	56,6	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-12	94,8	55,7	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-11	92,5	54,7	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-10	90,3	53,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-9	88,0	52,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-8	85,7	51,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-7	83,4	50,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-6	81,1	49,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-5	78,8	48,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-4	76,5	47,8	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-3	74,1	46,7	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-2	71,8	45,7	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
-1	70,0	45,0	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
0	70,0	45,5	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
1	70,0	46,0	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
2	70,0	46,4	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
3	70,0	46,9	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
4	70,0	47,4	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
5	70,0	47,9	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
6	70,0	48,4	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
7	70,0	48,9	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2
8	70,0	49,4	5,8 - 6,4	3,0 - 3,2

Начальник ПЭУ №1

А.В.Лангай